

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 07 мес 17 г.

Название потребителя ООО УК «Жилье»

Адрес потребителя г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, д.30а, строение 3

Ответственное лицо _____

Абонент _____

Телефон _____

Вычислитель ТС-300-2-2-1-Е

Сер.ном. 141170

Отчетное число месяца 25

Отчетное время 00:00

Расход под 0.320.. 80.000 м3/ч Ду 100 мм

Расход обр 0.320.. 80.000 м3/ч Ду 100 мм

Расход п 0.0100.. 2.5000 м3/ч Ду 15 мм

Дата		Qтеп [Гкал]	tпод [оC]	tобр [оC]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]
25.07	T	2.16332	69.4	65.5	549.019	523.021	< 0.0000	25.998	4.5	3.8	19.99
26.07	T	2.05601	69.1	65.5	557.048	530.789	< 0.0000	26.259	4.5	3.8	20.41
27.07	T	1.97310	68.3	64.7	538.839	513.078	< 0.0106	25.761	4.5	3.8	R 19.65
28.07	T	1.91150	69.1	65.4	510.295	484.423	< 0.0000	25.872	4.5	3.7	19.87
29.07	T	1.94845	68.4	64.4	487.816	460.923	< 0.0000	26.893	4.6	3.7	20.75
30.07	T	2.03295	68.5	64.3	488.206	460.408	< 0.0000	27.798	4.5	3.8	20.98
31.07	T	2.02831	69.1	65.0	493.701	465.673	< 0.0000	28.028	4.5	3.7	21.17
01.08	T	2.00759	68.7	64.5	481.894	454.223	< 0.0000	27.671	4.5	3.7	20.69
02.08	T	1.90318	68.9	64.8	470.623	443.509	< 0.0015	27.114	4.6	3.8	20.11
03.08	T	1.94724	68.7	64.7	480.637	453.156	< 0.0000	27.481	4.5	3.7	20.29
04.08	T	1.97300	69.1	65.1	492.671	464.368	< 0.0000	28.303	4.5	3.7	20.97
05.08	T	1.90847	69.1	65.1	476.329	448.757	< 0.0000	27.572	4.5	3.7	20.50
06.08	T	1.95685	69.1	65.0	480.670	453.091	< 0.0016	27.579	4.6	3.7	20.61
07.08	T	1.99641	69.1	65.0	490.451	462.081	< 0.0000	28.370	4.5	3.7	21.08
08.08	T	1.95315	69.4	65.3	483.237	455.433	< 0.0000	27.804	4.5	3.7	20.69
09.08	T	1.87218	69.4	65.1	439.522	413.954	< 0.0002	25.568	4.4	3.6	19.34
10.08	T	1.93976	69.0	64.9	474.295	446.739	< 0.0098	27.556	4.5	3.7	20.40
11.08	T	1.96506	68.9	64.8	477.259	449.374	< 0.0000	27.885	4.5	3.7	20.56
12.08	T	1.95915	68.7	64.6	479.809	451.456	< 0.0000	28.353	4.5	3.7	20.78
13.08	T	1.58414	65.7	61.7	403.858	379.908	< 0.0001	23.950	4.5	3.6	17.08
14.08	T	1.88579	69.0	65.1	478.225	450.388	< 0.0001	27.837	4.6	3.7	20.18
15.08	T	1.99189	69.1	65.0	481.645	453.128	< 0.1133	28.517	4.5	3.6	20.63
16.08	T	1.96578	69.3	65.1	472.678	444.821	< 0.0154	27.857	4.5	3.7	20.33
17.08	T	1.97897	69.1	65.1	484.938	456.246	< 0.0000	28.692	4.4	3.6	20.84
18.08	T	2.06646	68.9	64.8	498.001	468.137	< 0.0066	29.864	4.5	3.7	21.37
19.08	T	1.80021	68.5	64.4	445.696	418.977	< 0.0000	26.719	4.5	3.6	18.85
20.08	T	1.86441	68.1	64.2	470.172	441.678	< 0.0000	28.494	4.5	3.7	19.80
21.08	T	1.96142	68.6	64.6	480.909	451.338	< 0.0000	29.571	4.3	3.5	20.58
22.08	T	1.89306	68.6	64.6	472.579	443.425	< 0.0000	29.154	4.4	3.6	20.30
23.08	T	1.92734	69.4	65.4	480.387	450.924	< 0.0000	29.463	4.3	3.5	20.65
24.08	T	2.03102	70.2	66.2	497.110	466.700	<> 0.1919	30.410	4.4	3.6	21.38
Итого		60.44617	68.9'	64.8'	15018.519	14160.126	0.3511	858.393	4.5	3.7	630.83

Точ.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
744.00ч = 630.83ч + 0.00ч + 0.00ч + 112.43ч + 0.00ч + 0.74ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Tнар [час]
25-08-17 00:00	7715.89696	496207.044	392990.420	314.0868	18962.62
25-07-17 00:00	7655.45079	481188.525	378830.294	313.7357	18331.79
Итого	60.44617	15018.519	14160.126	0.3511	630.83

Расшифровка ошибок:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

Тобщ = 744.00ч

Обновление 2.49 10-07-14 14ч НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(H1-H2)

29.08.17 Подпись _____

