

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 08 мес 17 г.

Название потребителя ООО УК «Жильё» Абонент _____
 Адрес потребителя г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, д.30а, строение 3 Телефон _____
 Ответственное лицо _____
 Вычислитель ТС-300-2-2-1-Е Сер.ном. 141170 Расход под 0.320.. 80.000 м3/ч Ду 100 мм
 Отчетное число месяца 25 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.320.. 80.000 м3/ч Ду 100 мм
 Расход п 0.0100.. 2.5000 м3/ч Ду 15 мм

Дата		Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Gобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]
25.08	T	2.11993	70.5	66.3	506.712	476.279	< 0.0000	30.433	4.4	3.6	21.51
26.08	T	2.11516	70.1	65.8	500.704	470.888	< 0.0000	29.816	4.5	3.7	21.15
27.08	T	2.21450	70.3	65.9	495.084	465.292	< 0.0000	29.792	4.5	3.7	21.23
28.08	T	2.21506	70.5	66.1	500.636	470.327	< 0.0000	30.309	4.4	3.6	21.55
29.08	T	2.26912	70.6	66.2	511.722	480.595	< 0.0666	31.127	4.3	3.5	22.02
30.08	T	2.24335	70.3	65.8	501.467	470.866	< 0.0000	30.601	4.3	3.5	21.56
31.08	T	2.29312	70.1	65.6	512.993	482.096	< 0.0332	30.897	4.3	3.5	21.76
01.09	T	2.22712	69.8	65.5	518.278	486.904	< 0.0000	31.374	4.3	3.5	21.89
02.09	T	2.25480	69.3	65.0	517.945	475.108	< 0.1339	42.837	4.3	3.5	21.45
03.09	T	2.32876	69.7	65.6	571.439	514.695	< 0.0000	56.744	4.2	3.5	19.67
04.09	T	2.34517	70.6	66.6	593.011	532.423	< 0.0000	60.588	4.2	3.5	20.46
05.09	T	2.43176	71.1	67.2	616.773	553.978	< 0.0365	62.795	4.2	3.5	21.44
06.09	T	2.53715	71.0	67.0	639.710	575.458	< 0.0000	64.252	4.3	3.5	21.90
07.09	T	2.44241	70.0	66.0	617.272	554.504	< 0.0000	62.768	4.4	3.6	21.01
08.09	T	2.39563	70.3	66.3	610.259	547.289	< 0.0000	62.970	4.2	3.5	21.15
09.09	T	2.37111	70.3	66.3	598.386	536.942	< 0.0000	61.444	4.2	3.5	20.83
10.09	T	2.49898	69.9	65.8	605.562	543.495	< 0.0000	62.067	4.3	3.5	21.04
11.09	T	2.31083	69.6	65.7	598.276	536.639	< 0.0000	61.637	4.3	3.5	20.77
12.09	T	2.25645	68.9	65.1	596.756	535.465	< 0.0000	61.291	4.3	3.5	20.35
13.09	T	2.22113	69.6	65.8	586.321	526.314	< 0.0000	60.007	4.3	3.6	19.96
14.09	T	2.27730	69.9	66.0	585.213	524.370	< 0.0394	60.843	4.1	3.4	20.30
15.09	T	2.28595	70.3	66.4	591.302	530.198	< 0.0000	61.104	4.3	3.5	20.60
16.09	T	2.38762	70.1	66.1	599.121	537.771	< 0.0000	61.350	4.2	3.5	20.86
17.09	T	2.55426	70.5	66.2	599.896	539.155	< 0.0000	60.741	4.3	3.6	20.90
18.09	T	2.29363	70.2	66.3	596.231	536.371	< 0.0000	59.860	4.3	3.5	20.43
19.09	T	2.35546	70.6	66.7	606.338	546.033	< 0.0702	60.305	4.2	3.4	20.75
20.09	T	2.46025	70.2	66.2	612.571	551.225	< 0.0353	61.346	4.2	3.4	21.34
21.09	T	2.42966	70.8	66.8	602.847	543.076	< 0.0000	59.771	4.2	3.4	21.10
22.09	T	2.46434	71.2	67.2	612.223	552.455	< 0.0000	59.768	4.2	3.4	21.44
23.09	T	2.45300	71.0	67.1	617.549	558.011	< 0.0354	59.538	4.3	3.5	21.63
24.09	T	2.61530	70.9	66.6	615.331	557.382	< 0.0000	57.949	4.3	3.6	21.20
Итого		72.66831	70.3'	66.2'	17837.928	16211.604	0.4505	1626.324	4.3	3.5	653.25

Точ.пер. = Tнар + Tмин + Tmax + Tdelta t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 744.00ч = 653.25ч + 0.00ч + 0.00ч + 90.26ч + 0.00ч + 0.49ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Tнар [час]
25-09-17 00:00	7788.56527	514044.972	409202.024	314.5373	19615.87
25-08-17 00:00	7715.89696	496207.044	392990.420	314.0868	18962.62
Итого	72.66831	17837.928	16211.604	0.4505	653.25

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц.часов
 (#) электропитание

Тобщ = 744.00ч
 Обновление 2.49 10-07-14 14ч НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(H1-H2)

27.09.17 Подпись

