

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 09 мес 17 г.

Название потребителя ООО УК «Жилье»
Адрес потребителя г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, д.30А, строение 3
Ответственное лицо

Абонент
Телефон

Вычислитель ТС-300-2-2-1-Е

Сер.ном. 141170
Отчетное время 00:00

Расход под
Расход обр
Расход п

0.320... 80.000 м3/ч Ду 100 мм
0.320... 80.000 м3/ч Ду 100 мм
0.0100... 2.5000 м3/ч Ду 15 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Гпод [тонн]	Гобр [тонн]	Гп [тонн]	Гпод-Гобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	Тнар [час]
25.09	Т 2.36954	71.0	66.7	552.056	<	0.0343	53.794	4.2	3.5	# 20.12
26.09	Т 2.58232	70.9	66.7	611.382	<	0.0000	57.345	4.2	3.5	21.43
27.09	Т 2.52781	71.4	67.3	616.342	<	0.0000	56.966	4.3	3.5	21.64
28.09	Т 2.27482	71.5	67.4	553.800	<	0.0000	50.100	4.3	3.6	19.47
29.09	Т 2.45264	71.8	67.6	581.781	<	0.0000	51.438	4.3	3.5	20.50
30.09	Т 2.50982	71.7	67.5	598.846	<	0.1872	52.916	4.2	3.5	21.31
01.10	Т 2.48163	72.4	68.1	571.753	<	0.0636	50.394	4.3	3.6	20.83
02.10	Т 4.51505	71.0	63.5	602.015	<	0.5911	54.894	4.2	3.5	21.65
03.10	9.02414	69.0	55.9	686.170	<	0.0000	67.065	3.8	3.1	24.00
04.10	9.09901	69.1	56.0	694.799	<	0.0384	72.764	4.1	3.4	24.00
05.10	8.69544	68.3	55.8	697.915	<	0.1007	75.930	4.1	3.5	24.00
06.10	8.59675	68.2	55.9	699.505	<	0.0552	78.148	4.0	3.4	24.00
07.10	8.21266	66.0	54.0	684.297	<	0.0185	79.296	4.1	3.4	23.33
08.10	8.56709	67.4	55.3	705.037	<	0.0000	81.941	4.3	3.6	24.00
09.10	9.28785	72.4	59.1	695.436	<	0.0190	80.021	4.3	3.6	24.00
10.10	8.87266	72.2	59.3	690.791	<	0.0000	82.467	4.2	3.6	24.00
11.10	8.70905	73.2	60.3	677.514	<	0.0188	83.071	4.1	3.5	24.00
12.10	8.63190	72.9	60.1	678.746	<	0.0000	84.291	4.1	3.5	24.00
13.10	8.60951	72.7	60.1	679.776	<	0.0180	85.382	4.2	3.5	24.00
14.10	8.61489	72.5	59.8	681.010	<	0.0184	86.768	4.1	3.5	24.00
15.10	8.91056	73.0	59.9	681.364	<	0.0256	87.034	4.1	3.5	24.00
16.10	8.89960	73.3	60.3	681.271	<	0.0823	87.117	4.1	3.5	24.00
17.10	7.48070	72.9	61.0	628.023	<	0.0322	87.961	4.1	3.4	24.00
18.10	5.72262	72.1	61.8	554.451	<	0.0165	88.189	4.1	3.4	24.00
19.10	6.98363	72.8	61.2	602.935	<	0.0862	88.605	4.1	3.4	24.00
20.10	8.70783	71.7	59.0	685.530	<	0.0000	90.850	4.1	3.4	24.00
21.10	8.70821	72.0	59.0	675.949	<	0.0395	90.283	3.9	3.3	24.00
22.10	9.16392	72.5	59.2	691.109	<	0.0700	89.861	3.9	3.2	24.00
23.10	9.12131	72.4	59.3	694.505	<	0.0817	90.033	3.8	3.1	24.00
24.10	9.15318	72.7	59.5	693.752	<		89.811	3.6	2.9	24.00
Итого	209.56614	71.3'	60.6'	19547.860	17273.125	1.5972	2274.735	4.1	3.4	694.28

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
720.00ч = 694.28ч + 0.00ч + 0.00ч + 25.62ч + 0.00ч + 0.10ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Гпод [тонн]	Гобр [тонн]	Гп [тонн]	Тнар [час]
25-10-17 00:00	7998.13141	533592.832	426475.149	316.1345	20310.15
25-09-17 00:00	7788.56527	514044.972	409202.024	314.5373	19615.87
Итого	209.56614	19547.860	17273.125	1.5972	694.28

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta t < min
(R) перезапуск
(C) коррект. часов
(#) электропитание

Тотч = 720.00ч

Обновление 2.49 10-07-14 14ч

НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(H1-H2)

31.10.17 Подпись

