

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 10 мес 17 г.

Название потребителя ООО УК «Жилье» Абонент _____
 Адрес потребителя г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, д.30а, строение 3 Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-300-2-2-1-Е Сер.ном. 141170 Расход под 0.320.. 80.000 м3/ч Ду 100 мм
 Отчетное число месяца 25 Отчетное время 00:00 Расход обр 0.320.. 80.000 м3/ч Ду 100 мм
 Расход п 0.0100.. 2.5000 м3/ч Ду 15 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Гпод [тонн]	Гобр [тонн]	Гп [тонн]	Гпод-Гобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	Тнар [час]
25.10	9.20730	72.9	59.6	693.312	603.718	< 0.0195	89.594	3.5	2.9	24.00
26.10	9.43665	73.8	60.2	692.368	603.268	< 0.0378	89.100	3.5	2.8	24.00
27.10	9.38484	73.5	60.0	692.809	603.372	< 0.0171	89.437	3.5	2.8	24.00
28.10	9.46932	73.3	59.7	693.461	603.491	< 0.0182	89.970	3.4	2.8	24.00
29.10	9.47230	73.5	59.9	696.389	606.430	< 0.0190	89.959	3.4	2.8	24.00
30.10	9.41507	73.7	60.3	702.536	612.196	< 0.0187	90.340	3.5	2.8	24.00
31.10	9.34999	73.6	60.4	704.193	611.583	< 0.0000	92.610	3.4	2.7	24.00
01.11	8.54762	70.3	57.5	666.467	575.954	< 0.1131	90.513	3.7	3.0	22.54
02.11	9.91465	75.0	61.0	707.977	613.529	< 0.0000	94.448	4.1	3.4	24.00
03.11	9.99881	74.9	60.8	709.584	613.380	< 0.0000	96.204	4.1	3.4	24.00
04.11	9.84526	74.0	60.2	711.342	613.318	< 0.0000	98.024	4.1	3.4	24.00
05.11	9.71735	73.7	60.1	712.572	613.370	< 0.0000	99.202	4.1	3.4	24.00
06.11	9.79323	73.5	59.8	713.788	613.472	< 0.0000	100.316	4.1	3.4	24.00
07.11	9.57737	73.5	60.1	714.333	613.589	< 0.0206	100.744	4.1	3.4	24.00
08.11	9.59744	73.7	60.2	714.322	613.613	< 0.0181	100.709	4.0	3.4	24.00
09.11	9.61622	74.0	60.5	714.171	613.522	< 0.0000	100.649	4.0	3.3	24.00
10.11	9.75852	74.7	61.1	713.809	613.350	< 0.0179	100.459	4.0	3.3	24.00
11.11	9.80990	74.6	60.9	714.721	613.143	< 0.0000	101.578	4.0	3.3	24.00
12.11	9.83861	74.1	60.4	716.162	613.428	< 0.0232	102.734	4.0	3.3	24.00
13.11	9.67157	74.0	60.5	716.067	613.463	< 0.0000	102.604	3.9	3.2	24.00
14.11	9.72963	74.6	61.0	715.280	613.638	< 0.0000	101.642	3.9	3.2	24.00
15.11	9.66945	74.0	60.5	715.872	613.882	< 0.0170	101.990	3.9	3.2	24.00
16.11	9.63952	73.9	60.5	715.992	613.996	< 0.0169	101.996	3.9	3.2	24.00
17.11	9.68528	74.0	60.4	716.114	614.134	< 0.0000	101.980	3.8	3.2	24.00
18.11	9.70315	73.7	60.2	716.689	614.263	< 0.0191	102.426	3.8	3.2	24.00
19.11	9.96645	74.1	60.2	716.904	614.263	< 0.0000	102.641	3.8	3.1	24.00
20.11	9.67844	74.0	60.5	716.886	614.045	< 0.0173	102.841	3.8	3.1	24.00
21.11	9.65825	74.0	60.5	716.643	614.194	< 0.0000	102.449	3.8	3.1	24.00
22.11	9.81565	74.3	60.6	713.316	615.410	< 0.0178	97.906	3.7	3.1	24.00
23.11	10.03286	75.1	61.0	709.815	616.663	< 0.0183	93.152	3.7	3.0	24.00
24.11	10.00176	75.0	60.9	709.755	616.895	< 0.0159	92.860	3.7	3.0	24.00
Итого	299.00246	73.9'	60.3'	21963.649	18942.572	0.4455	3021.077	3.8	3.1	742.54

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta t<мин + Тэл.лит + Тпроч.ав.
 744.00ч = 742.54ч + 0.00ч + 0.00ч + 1.45ч + 0.00ч + 0.01ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Гпод [тонн]	Гобр [тонн]	Гп [тонн]	Тнар [час]
25-11-17 00:00	8297.13387	555556.481	445417.721	316.5800	21052.69
25-10-17 00:00	7998.13141	533592.832	426475.149	316.1345	20310.15
Итого	299.00246	21963.649	18942.572	0.4455	742.54

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррект. часов
 (#) электропитание

Тотщ = 744.00ч
 Обновление 2.49 10-07-14 14ч НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=GI (H1-H2)
 29.11.17 Подпись 