

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 11 мес 17 Г.

Название потребителя ООО УК «Жилье» Абонент _____
Адрес потребителя Г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, д. 30а, строение 3 Телефон _____
Ответственное лицо _____

Вачислитель ТС-300-2-2-1-Е Сер.ном. 141170
Отчетное число месяца 25 Отчетное время 00:00
Расход под 0.320.. 80.000 м3/ч Ду 100 мм
Расход обр 0.320.. 80.000 м3/ч Ду 100 мм
Расход п 0.0100.. 2.5000 м3/ч Ду 15 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	tобр [°C]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Gпод-Гобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	тнар [час]
25.11	10.36091	75.3	60.8	709.999	617.072	< 0.0000	92.927	3.6	2.9	24.00
26.11	10.75331	76.2	61.1	709.634	617.147	< 0.0000	92.487	3.6	2.9	24.00
27.11	10.48227	76.0	61.2	709.816	616.997	< 0.0141	92.819	3.6	2.9	24.00
28.11	10.33063	75.7	61.2	710.179	617.054	< 0.0175	93.125	3.6	2.9	24.00
29.11	10.50045	76.2	61.4	709.553	616.945	< 0.0736	92.608	3.5	2.8	24.00
30.11	10.52441	76.2	61.4	709.674	616.299	< 0.0000	93.375	3.4	2.7	24.00
01.12	10.56467	76.6	61.7	709.655	615.895	< 0.0153	93.760	3.4	2.7	24.00
02.12	10.21607	74.8	60.4	712.165	616.194	< 0.0001	95.971	3.4	2.7	24.00
03.12	10.13704	74.0	59.8	713.354	616.340	< 0.0159	97.014	3.4	2.7	24.00
04.12	9.93306	74.4	60.4	712.269	615.914	< 0.0000	96.355	3.4	2.7	24.00
05.12	9.99168	74.6	60.5	712.058	615.827	< 0.0157	96.231	3.4	2.7	24.00
06.12	9.92162	74.4	60.5	712.650	617.548	< 0.0171	95.102	3.6	2.9	24.00
07.12	9.94622	74.4	60.5	712.230	618.281	< 0.0000	93.949	3.9	3.2	24.00
08.12	10.25707	75.3	60.9	711.587	618.003	< 0.0205	93.584	3.8	3.1	24.00
09.12	10.31270	75.4	60.9	711.856	617.687	< 0.0157	94.169	3.8	3.1	24.00
10.12	10.25618	75.0	60.6	712.862	617.684	< 0.0000	95.178	3.8	3.1	24.00
11.12	10.20039	75.3	61.0	712.707	617.456	< 0.0220	95.251	3.7	3.1	24.00
12.12	10.00778	74.6	60.6	713.270	617.488	< 0.0543	95.782	3.7	3.0	24.00
13.12	9.90843	74.5	60.6	713.161	617.152	< 0.0159	96.009	3.6	2.9	24.00
14.12	9.78735	74.0	60.3	713.820	617.100	< 0.0001	96.720	3.6	2.9	24.00
15.12	9.81258	74.2	60.5	714.750	616.562	< 0.0000	98.188	3.6	2.9	24.00
16.12	10.02685	74.8	60.8	716.006	616.287	< 0.0132	99.719	3.6	2.9	24.00
17.12	10.02046	74.1	60.1	719.936	616.294	< 0.0000	103.642	3.6	2.9	24.00
18.12	9.81714	73.9	60.4	723.812	616.685	< 0.0156	107.127	3.6	2.9	24.00
19.12	10.02223	74.2	60.4	726.761	616.976	< 0.0000	109.785	3.6	2.9	24.00
20.12	9.95673	74.0	60.3	729.709	617.147	< 0.0149	112.562	3.6	2.9	24.00
21.12	10.08169	74.3	60.5	731.922	617.317	< 0.0000	114.605	3.6	2.9	24.00
22.12	10.32424	74.8	60.7	734.001	617.576	< 0.0000	116.425	3.5	2.9	24.00
23.12	10.43159	74.8	60.6	737.233	617.932	< 0.0148	119.301	3.6	2.9	24.00
24.12	10.62122	74.9	60.6	739.995	617.782	< 0.0000	122.213	3.6	2.9	24.00
Итого	305.50697	74.9	60.7	21506.624	18510.641	0.3563	2995.983	3.6	2.9	720.00

Точ.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_тмин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
720.00ч = 720.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Gобр [тонн]	Gп [тонн]	Тнар [час]
25-12-17 00:00	8602.64084	577063.105	463928.362	316.9363	21772.69
25-11-17 00:00	8297.13387	555556.481	445417.721	316.5800	21052.69
Итого	305.50697	21506.624	18510.641	0.3563	720.00

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррект. часов
(#) электропитание

Тобщ = 720.00ч
Обновление 2.49 10-07-14 14ч НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(H1-H2)
25.12.17 Подпись 