

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 12 мес 17 г.

Название потребителя ООО УК «Жилье» Абонент
Адрес потребителя г. Сергиев посад, ул. Пограничная, д.30а, строение 3 Телефон
Ответственное лицо

Вычислитель ТС-300-2-2-1-Е Сер.ном. 141170
Отчетное число месяца 25 Отчетное время 00:00
Расход под 0.320.. 80.000 м3/ч Ду 100 мм
Расход обр 0.320.. 80.000 м3/ч Ду 100 мм
Расход п 0.0100.. 2.5000 м3/ч Ду 15 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	тпод [оС]	тобр [оС]	Гпод [тонн]	Гобр [тонн]	Гп [тонн]	Гпод-Гобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	Тнар [час]
25.12	10.61700	75.3	60.8	733.577	<	609.734	<	3.5	2.9	24.00
26.12	10.48806	74.9	60.4	724.945	<	598.792	<	3.5	2.9	24.00
27.12	10.22252	73.5	59.5	727.267	<	597.008	<	3.5	2.9	24.00
28.12	10.14504	73.8	59.9	730.364	<	599.159	<	3.5	2.9	24.00
29.12	10.49117	74.6	60.6	749.770	<	618.209	<	3.6	2.9	24.00
30.12	10.94513	75.1	60.6	751.097	<	618.128	<	3.6	2.9	24.00
31.12	10.78470	74.3	59.9	752.898	<	618.119	<	3.5	2.8	24.00
01.01	10.23997	74.3	60.7	752.150	<	618.121	<	3.6	3.0	24.00
02.01	10.36383	74.7	60.9	751.925	<	618.004	<	3.5	2.9	24.00
03.01	10.31267	74.4	60.7	752.559	<	618.118	<	3.5	2.9	24.00
04.01	10.35675	75.1	61.1	740.190	<	606.142	<	3.6	2.9	24.00
05.01	10.48857	74.9	60.6	734.453	<	599.644	<	3.6	3.0	24.00
06.01	10.57064	74.9	60.5	734.451	<	599.895	<	3.4	2.8	24.00
07.01	10.29782	74.0	60.3	750.164	<	615.562	<	3.6	2.9	24.00
08.01	10.89327	75.5	61.0	751.264	<	618.453	<	3.6	2.9	24.00
09.01	10.86124	75.6	61.1	750.861	<	619.106	<	3.7	3.0	24.00
10.01	10.74370	75.0	60.7	750.747	<	618.984	<	3.5	2.8	24.00
11.01	10.77412	75.0	60.7	752.080	<	619.888	<	3.7	3.0	24.00
12.01	11.05018	74.7	60.8	791.947	<	658.091	<	3.3	2.5	24.00
13.01	9.43198	65.3	54.4	862.229	<	651.230	<	2.4	1.5	22.06
14.01	11.29550	66.6	53.9	887.957	<	649.118	<	3.8	< 3.0	24.00
15.01	12.76967	82.7	63.4	662.542	<	531.920	<	3.4	<	24.00
16.01	13.22240	83.6	64.9	709.257	<	570.658	<	3.5	<	24.00
17.01	13.55234	84.6	65.0	691.630	<	541.334	<	3.4	<	24.00
18.01	14.11842	84.9	64.4	686.964	<	511.129	<	3.3	<	24.00
19.01	14.33649	83.1	64.9	788.388	<	604.563	<	3.3	<	24.00
20.01	16.34410	81.5	63.0	880.891	<	551.343	<	3.6	<	24.00
21.01	15.41552	84.5	61.7	675.872	<	405.787	<	3.5	<	24.00
22.01	14.43507	85.7	63.2	640.231	<	438.983	<	3.4	<	24.00
23.01	15.15996	86.3	64.2	686.090	<	469.659	<	3.4	<	24.00
24.01	13.99856	85.0	64.1	672.355	<	461.173	<	3.1	<	23.10
Итого	364.72639	76.9'	61.1'	23027.115	18056.054	5.9833	4971.061	3.5	2.8	741.16

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав. 744.00ч = 741.16ч + 1.30ч + 0.00ч + 1.51ч + 0.00ч + 0.03ч	Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Гпод [тонн]	Гобр [тонн]	Гп [тонн]	Тнар [час]
25-01-18 00:00	8967.36723	600090.220	481984.416	322.9196	22513.85	
25-12-17 00:00	8602.64084	577063.105	463928.362	316.9363	21772.69	
Итого	364.72639	23027.115	18056.054	5.9833	741.16	

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррект. часов
(#) электропитание

Тобщ = 744.00ч
Обновление 2.49 10-07-14 14ч НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(H1-H2)
26.01.18 Подпись