

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 01 мес 18 г.

Название потребителя ООО УК «Жилье» Абонент
Адрес потребителя Г. Сергиев Посад, ул. Пограничная, д.30а, строение 3 Телефон
Ответственное лицо

Видиспитель ТС-300-2-2-1-Е Сер.ном. 141170 Расход под Ду 100 мм
Отчетное число месяца 25 Отчетное время 00:00 Расход обр Ду 100 мм
Расход п Ду 15 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	тпод [оС]	тобр [оС]	Гпод [тонн]	Гобр [тонн]	Гп [тонн]	Гпод-Гобр [тонн]	рпод [ат]	робр [ат]	Тнар [час]
25.01	14.90807	83.3	64.4	791.681	<	0.3271	217.306	3.7	<	23.87
26.01	14.52817	87.1	66.9	721.167	506.345	0.3381	214.822	3.7	<	24.00
27.01	13.28157	81.2	62.5	710.372	491.527	0.4396	218.845	3.4	<	24.00
28.01	13.20115	80.8	62.2	711.053	496.063	0.4306	214.990	3.4	<	24.00
29.01	12.88923	80.2	61.8	704.462	493.004	0.4310	211.458	3.3	<	24.00
30.01	13.54823	79.3	60.8	731.197	525.109	0.4963	206.088	3.3	<	24.00
31.01	14.83465	74.3	56.9	848.855	643.320	0.5037	205.535	3.5	<	24.00
01.02	14.91540	71.7	55.3	905.439	706.206	0.5627	199.233	3.4	<	24.00
02.02	15.13489	72.6	55.8	903.050	706.546	0.5835	196.504	3.5	<	24.00
03.02	15.55206	74.5	57.4	909.033	715.390	0.5320	193.643	3.4	<	24.00
04.02	14.46007	70.1	53.9	889.205	687.756	0.5716	201.449	3.3	<	24.00
05.02	14.55066	70.3	54.0	889.285	689.915	0.5799	199.370	3.3	<	24.00
06.02	14.32836	69.3	53.1	885.902	684.518	0.6332	201.384	3.4	<	24.00
07.02	14.56016	68.9	52.5	884.953	682.341	0.6329	202.612	3.4	<	24.00
08.02	16.15308	74.6	56.8	902.240	721.660	0.6304	180.580	3.7	<	24.00
09.02	18.27377	83.8	63.8	915.496	754.328	0.5014	161.168	4.0	<	24.00
10.02	18.02438	84.0	63.6	882.491	720.315	0.4184	162.176	3.5	<	24.00
11.02	18.07972	84.4	63.9	883.570	722.343	0.4599	161.227	3.5	<	24.00
12.02	17.47923	84.1	64.2	877.789	717.658	0.4122	160.131	3.5	<	24.00
13.02	17.31841	83.7	64.1	885.607	721.983	0.2864	163.624	3.3	<	24.00
14.02	17.28171	83.1	63.7	891.379	725.596	0.1798	165.783	3.3	<	24.00
15.02	17.15182	83.2	63.7	880.416	721.368	0.4026	159.048	3.4	<	24.00
16.02	17.17782	83.9	64.2	869.775	711.524	0.4050	158.251	3.4	<	24.00
17.02	17.48906	84.2	64.5	884.974	726.898	0.4230	158.076	3.3	<	24.00
18.02	17.12448	83.2	64.0	892.026	734.209	0.4043	157.817	3.2	<	24.00
19.02	16.59485	82.5	63.8	887.305	730.278	0.3684	157.027	3.4	<	24.00
20.02	15.52053	83.1	65.2	862.990	707.997	0.3948	154.993	3.3	<	24.00
21.02	14.65870	84.0	66.6	842.812	689.452	0.3950	153.360	3.4	2.9	24.00
22.02	14.79418	83.5	66.2	850.605	698.386	0.3998	152.219	3.3	2.9	24.00
23.02	15.00986	83.9	66.3	851.089	702.196	0.3797	148.893	3.4	2.9	24.00
24.02	14.87300	83.3	65.9	854.753	706.615	0.4025	148.138	3.3	2.8	24.00
Итого	483.69727	79.8'	61.5'	26400.971	20815.221	13.9258	5585.750	3.4	2.9	743.87

Тотч.пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Тdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
744.00ч = 743.87ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.12ч + 0.00ч + 0.01ч

Т/С Отопление нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Гпод [тонн]	Гобр [тонн]	Гп [тонн]	Тнар [час]
25-02-18 00:00	9451.06450	626491.191	502799.637	336.8454	23257.72
25-01-18 00:00	8967.36723	600090.220	481984.416	322.9196	22513.85
Итого	483.69727	26400.971	20815.221	13.9258	743.87

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррект. часов
(#) электропитание

Тотч = 744.00ч

Обновление 2.49 10-07-14 14ч

НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(H1-H2)

26.02.18

Подпись